



ЛОО ВДПО

398032, г. Липецк, ул. Московская, 6 «б»,
тел/факс: (4742) 33-36-84,
e-mail: vdpo.lip@mail.ru;
ИНН 4825001193, КПП 482501001

АКТ

проведения профилактического обслуживания пожарных рукавов сети внутреннего противопожарного водопровода

1. **Наименование объекта, адрес объекта:** *МАУ ДО «ДЮСШ» Хлевенского муниципального района по адресу: Липецкая область Хлевенский район с. Хлевное ул. Свободы д.54 а,*
2. **Количество пожарных рукавов:** *4 штук.*
3. **Дата обслуживания:** *11.07.2025 г.*
4. **Используемое оборудование:** *штангенциркуль с погрешностью измерения 0,1, рулетка 7,5 м, линейка с ценой деления 1 мм, установка для перемотки рукавов.*
5. **Литература:** *пункт № 50 Постановления правительства от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; ГОСТ Р 59643 от 15.09.2021г.*
6. **Результаты обслуживания:** *пожарные рукава находятся в рабочем состоянии, пригодны для использования в целях пожаротушения.
Проведена перекачка пожарных рукавов на новую скатку.*

Испытания провел: _____ /А.В. Беззубцев/

Председатель совета ЛОО ВДПО _____ /С.В. Астахов/
М.П.

Директор МАУ ДО «ДЮСШ» _____ /Боев М.В./
М.П.

