

АКТ
проверки испытанием по определению давления и расхода воды
в системах внутреннего противопожарного водопровода.

ЛОО ВДПО

398032 г. Липецк., ул. Московская, 6Б тел/факс (4742) 33-36-84.

МАУ ДО "ДЮСШ Хлевенского района"

Комиссия в составе:

От заказчика: директор МАУ ДО "Хлевенского района" - Боев М.В.

От исполнителя: главный инженер ЛОО ВДПО - Карташов К.А.
зарядчик ЛОО ВДПО - Бурцев А.В.

Место проведения испытания и дата: МАУ ДО "ДЮСШ Хлевенского района"
26 июня 2025 г.

Оборудование и материалы: головка напорная - ГЗ (ГОСТ 28352 -89,
прибор НПС с диаметром насадок 4, 6, 9 и 12 мм.


Результаты испытания:

№ п/п	Объект испытания	Давление в сети водопровода (атм)	Водоотдача л/сек.
1	Пожарный кран № 1 МАУ ДО "ДЮСШ Хлевенского района" 1 этаж	2,4	2,6
2	Пожарный кран № 2 МАУ ДО "ДЮСШ Хлевенского района" 1 этаж	2,4	2,6
3	Пожарный кран № 3 МАУ ДО "ДЮСШ Хлевенского района" 2 этаж	2,4	2,6
4	Пожарный кран № 4 МАУ ДО "ДЮСШ Хлевенского района" 2 этаж	2,4	2,6

Заключение: Противопожарные краны в количестве 4 шт. технически исправны, укомплектованы
и пригодны к эксплуатации.


Члены комиссии:


От заказчика:


/М.В. Боев/



От исполнителя:


/К.А. Карташов/


/А.В. Бурцев/

