

АКТ

проверки технического состояния и водоотдачи пожарного гидранта

ЛОО ВДПО

398032 г. Липецк., ул. Московская, 6"Б" тел/факс (4742)33-36-84

Комиссия в составе:

От заказчика: директор МКУ ДО "Липецкого округа Боев М.Г."

От исполнителя: главный инженер ЛОО ВДПО - Карташев К.А.
зарядчик ЛОО ВДПО - Бурцев А.В.

Место проведения испытания и дата:

30 декабря 2025 г.

Оборудование и материалы: пожарная колонка, головка переходная напорная - ГП 65/50 (ГОСТ Р 53961-2010)
прибор НПС с диаметром насадок 4, 6, 9 и 12 мм.

Результаты испытания:

№ п/п	Объект испытания	Давление в сети водопровода (атм)	Водоотдача л/сек.
1	Пожарный гидрант № 1	2.4	2.6
2	Пожарный гидрант № 2	2.4	2.6
3	Пожарный гидрант № 3	2.4	2.6
4	Пожарный гидрант № 4	2.4	2.6

Заключение: Противопожарные гидранты в количестве 4 шт. технически исправны
и пригодны к эксплуатации.

Примечание:

1. Испытание осуществляется в часы максимального водопотребления
2. Расход соответствует – Q(хозпитьевые нужды) + Q(пожаротушения СНИП 2.04.02-84 табл.5-8)

Члены комиссии:

От заказчика:

От исполнителя:

