



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
ХЛЕВЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
(МАУ ДО «ДЮСШ ХЛЕВЕНСКОГО РАЙОНА»)**

Акт

проверки первичных средств пожаротушения

10.06.2025

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: Муштаев А.Ю. Главный инженер

Члены комиссии: Пожидаева Д.С. И. о. директора
Пожидаев Д.Л. Зам. директора

Составили настоящий акт о том, что 10.06.25 была проведена проверка наличия и исправности первичных средств пожаротушения (огнетушителей): наличие пломб и соответствие их техническим характеристикам.

Проверка технического состояния огнетушителей проводилась путем внешнего осмотра и взвешивания на контрольных весах.

Комиссией установлено:

1. Пломбы на огнетушителях не нарушены.
2. Суммарная масса каждого огнетушителя соответствует техническим характеристикам огнетушителей.
3. Механических повреждений - нет.
4. Огнетушители признаны годными к дальнейшей эксплуатации.

Председатель: Муштаев А.Ю. Главный инженер _____

Члены комиссии: Пожидаева Д.С. И. о. директора _____

Пожидаев Д.Л. Зам. директора _____