

Акт

Проведения практического занятия по отработке и закреплению навыков работы с самоспасателем «Шанс-Е» с дежурным персоналом МАУ ДО «ДЮСШ Хлевенского округа» по адресу: Липецкая обл., Хлевенский муниципальный округ, с. Хлевное, ул. Свободы, 54а

10.04.2026

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: Муштаев А.Ю. главный инженер

Члены комиссии: Пожидаева Д.С. зам. директора
Пожидаев Д.Л. зам. директора

Составили настоящий акт о том, что 10.04.2026 года было проведено практического занятия по отработке и закреплению навыков работы с самоспасателем «Шанс-Е» с дежурным персоналом МАУ ДО «ДЮСШ Хлевенского округа» по адресу: Липецкая обл., Хлевенский муниципальный округ, с. Хлевное, ул. Свободы, 54а.

В ходе проверки и отработки практических навыков установлено:

1) Перед использованием самоспасателя дежурный персонал тщательно осмотрели его на наличие механических повреждений (при обнаружении порезов или других повреждений самоспасатель использовать категорически запрещается!).

2) Есть понимание где находится СИЗОД – на рабочем месте дежурного администратора;

3) Есть понимание срока активного действия СИЗОД – до 30 мин;

4) Знают способ надевания СИЗОД:

- надевать самоспасатель снизу вверх;


- проверить герметичность (нет протечек воздуха);


- волосы под воротником СИЗОДа, ремни затянуты.

5) наличие ошибок в действиях дежурного персонала – отсутствует.

6) элементы паники – отсутствовали.

Председатель: Муштаев А.Ю. главный инженер 

Члены комиссии: Пожидаева Д.С. зам. директора 

Пожидаев Д.Л. зам. директора 

Дежурный персонал:

 О.В. Шербак  Д.Л. Фролова
 С.Н. Потопов
 В.Н. Дубанов

зам. администратор
инженер
слесарь
слесарь