

ЛОО ВДПО

398032, г. Липецк, ул. Московская, 6 «б»,
тел/факс: (4742) 33-36-84,
e-mail: vdpo@lipetsk.ru; vdpo.lip@mail.ru;
ИНН 4825001193, КПП 482501001

АКТ

проведения профилактического обслуживания пожарных рукавов сети внутреннего противопожарного водопровода

1. **Наименование объекта, адрес объекта:** МАУ ДО «ДЮСШ Хлевенского района» село Хлевное ул. Свободы, 54а.
2. **Количество пожарных рукавов:** 4 шт.
3. **Дата обслуживания:** май 2026 г.
4. **Используемое оборудование:** штангенциркуль с погрешностью измерения 0,1, рулетка 7,5 м, линейка с ценой деления 1 мм, установка для перемотки рукавов.
5. **Литература** пункт № 50 Постановления правительства от 16.09 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
6. **Результаты обслуживания:** пожарный рукав находится в рабочем состоянии, пригоден для использования в целях пожаротушения.
Проведена перекатка пожарного рукава на новую скатку.



Испытания провел:

/Бурцев А.В./

Председатель совета ЛОО ВДПО
М.П.

/Астахов С.В./

Директор МАУ ДО «Хлевенского района»
М.П.



/Боев М.В./